

minimaal aantal en minimale lengte nagels bij toepassing van Celit 4D als onderdak

De tengellatten worden bevestigd met in elke tengellat minstens 2 nagels per Celitplaat;
m.a.w. de tussenafstand tussen de nagels bedraagt gemiddeld minder dan 30 cm.

mogelijkheid 1: bevestiging van de panlatten doorheen tengellat en Celit tot in de keper / keperplank

	dakhelling tot 30°				dakhelling meer dan 30°			
	afstand kepers of keperplanken hart op hart				afstand kepers of keperplanken hart op hart			
	tot 50 cm	tot 60 cm	tot 70 cm	tot 81,5 cm	tot 50 cm	tot 60 cm	tot 70 cm	tot 81,5 cm
dikte tengellat	lengte tengellatnagels				lengte tengellatnagels			
tot 15 mm	65 mm	70 mm	75 mm	75 mm	70 mm	70 mm	75 mm	80 mm
tot 20 mm	70 mm	75 mm	80 mm	80 mm	75 mm	75 mm	80 mm	80 mm
tot 25 mm	75 mm	80 mm	80 mm	90 mm	80 mm	80 mm	90 mm	90 mm

Minimale lengte van de panlatnagel = lengte van de tengellatnagel + dikte panlat - 10 mm.

mogelijkheid 2: bevestiging van de panlatten in de tengellat

	dakhelling tot 30°				dakhelling meer dan 30°			
	afstand kepers of keperplanken hart op hart				afstand kepers of keperplanken hart op hart			
	tot 50 cm	tot 60 cm	tot 70 cm	tot 81,5 cm	tot 50 cm	tot 60 cm	tot 70 cm	tot 81,5 cm
dikte tengellat	lengte tengellatnagels				lengte tengellatnagels			
24 tot 26 mm	90 mm	90 mm	100 mm	100 mm	90 mm	100 mm	100 mm	110 mm
tot 30 mm	90 mm	100 mm	100 mm	110 mm	90 mm	100 mm	110 mm	110 mm
tot 36 mm	100 mm	100 mm	110 mm	110 mm	100 mm	100 mm	110 mm	120 mm

Minimale lengte van de panlatnagel = 40 mm + dikte panlat.

Bij toepassing van Celit 3D als onderdak kan de lengte van de tengellatnagels worden gereduceerd met 5 mm. De afstand tussen de kepers of keperplanken hart op hart dient te worden beperkt tot 62,5 cm.



FAX 015 62 39 36 info@isoproc.be